



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ТРОИЦКОМ И НОВОМОСКОВСКОМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ
ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Черемушкинская, 24 корп.1, Москва, Россия, 117218, телефон: (499) 125 89 77, факс (499) 125 89 77 E-mail: tinao@77.rospotrebnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35-00299

о назначении административного наказания юридическому лицу
« 23 » июня 20 20 г.

г. Москва

Я, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ТРОИЦКОМУ И НОВОМОСКОВСКОМУ
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ ГОРОДА МОСКВЫ СЕРГЕЕВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении:
Общества с Ограниченной Ответственностью "НВ-СЕРВИС"

Сведения о юридическом лице:

Полное или сокращенное
наименование организации

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НВ-СЕРВИС"**

Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо
основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

1027739227097

ИНН 7718192904

Расчетный счет №

40702810038000025177

в

ПАО "Сбербанк" г. Москва

(наименование и место нахождения банка)

Корреспондентский счет №

30101810400000000225

БИК 044525225

Место нахождения в соответствии с
государственной регистрацией

г. Москва, поселение Десеновское, проспект
Нововатутинский, д.10, корп.1

8(499)962-51-21

Фактическое место нахождения

г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон
"Южный", ул. Футбольная, дом 23, кв.5;
г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон
"Южный", ул. Гимнастическая, дом 3, кв.1;
г. Москва, пос. Десеновское, ул. 3-я
Нововатутинская, дом 11, кв.487;
г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон
"Южный", ул. Гимнастическая, дом 8, кв. 3;
г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон
"Южный", ул. Кедровая, дом 8, кв.13.

тел. e-mail: info@nv-servis.com

Законный представитель

Генеральный директор Шаров Андрей Викторович

(должность, Ф.И.О.)

Документы, подтверждающие полномочия
законного представителя

Устав, Приказ № 30 от 10.12.2018 г

Защитник/представитель по доверенности

Кабаева Наталия Александровна, начальник управления делами ООО
«НВ-Сервис»; Шувалов Юрий Валентинович, начальник
юридического отдела

(Ф.И.О.)

Документы, подтверждающие полномочия
защитника/представителя по доверенности

Доверенность № 12/20 от 12.03.2020 г.

Кабаева Н.А., 06.10.1978 г.р., паспорт 45 05 717565 выдан ОВД
Тропарёво-Никулино города Москвы 05.08.2003 года, код
подразделения 772-039, зарегистрированная по адресу: г. Москва,
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 22, кв. 33

Доверенность № 19/20 от 16.06.2020 г.

Шувалов Ю.В., 16.06.1968 г.р., паспорт 45 13 218176, выдан
Отделением УФМС России по гор. Москве по району Ново-
Переделкино 22.07.2013 года, код подразделения 770-067,
зарегистрированный по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, дом 58,
корп. 1, кв. 396

Кадсбаи УТ

разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5 КоАП РФ, а именно: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, имеет право пользоваться услуга и переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Также разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации. Русским языком владею хорошо, в услугах переводчика не нуждаюсь.

УТ
(подпись)

УСТАНОВИЛ:

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что при рассмотрении протокола об административном правонарушении № 02-35-00007/6.5-1 Ю.Л. от 16.06.2020г. установлено, что «28» февраля 2020г. в 10 час. 30 мин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ-СЕРВИС" по адресу: 108818, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, ПРОСПЕКТ НОВОВАТУТИНСКИЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1 на основании распоряжения от 11.02.2020 г. № 02-35-00007 были выявлены следующие нарушения: В ходе проведения проверки были отобраны пробы питьевой холодной и горячей воды из разводящей сети в квартире жилого дома, обслуживаемого ООО «НВ-Сервис» по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Футбольная, дом 23, кв.5 для проведения лабораторных исследований 1) – по результатам лабораторных исследований пробы питьевой холодной и горячей воды из разводящей сети в квартире жилого дома, обслуживаемого ООО «НВ-Сервис» по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Футбольная, дом 23, кв.5 **не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"** по показателям **мутность (по формазину) 15,3±2,1 мг/л при норме не более 2,6 ЕМФ; железо общее 13,4±3,3 мг/л при норме не более 0,3 мг/л** (Протокол лабораторных исследований/испытаний/измерений № 39.1253 от 02.03.2020г, Экспертное заключение № 35-00065 от 13.03.2020 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-западном АО г. Москвы), что является нарушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Протокол об административном правонарушении № 02-35-00007/6.5-2 Ю.Л. от 16.06.2020г. по факту нарушения ст.ст. 11, ч.2 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ; п.п. 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", установлено, что «28» февраля 2020г. в 10 час. 50 мин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ-СЕРВИС" юридический адрес: 108818, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, ПРОСПЕКТ НОВОВАТУТИНСКИЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1 на основании распоряжения от 11.02.2020 г. № 02-35-00007 были выявлены следующие нарушения: В ходе проведения проверки были отобраны пробы питьевой холодной и горячей воды из разводящей сети в квартире жилого дома, обслуживаемого ООО «НВ-Сервис» по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Гимнастическая, дом 3, кв.1 для проведения лабораторных исследований. 1) Согласно протоколу лабораторных исследований/испытаний/измерений № 39.1228 от 10.03.2020 и экспертному заключению № 35-00065 от 13.03.2020 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-западном АО г. Москвы установлено, что вода холодная из разводящей сети жилого дома по адресу: г.Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Гимнастическая, дом 3, кв.1 по показателям железо общее 0,36±0,09 мг/л при норме не более 0,3 мг/л не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". 2) Согласно протоколу лабораторных исследований/испытаний/измерений № 39.1257 от 02.03.2020 и экспертному заключению № 35-00065 от 13.03.2020 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-западном АО г. Москвы установлено, что вода горячая из разводящей сети жилого дома по адресу: г.Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Гимнастическая, дом 3, кв.1 по показателям железо общее 0,34±0,09 мг/л при норме не более 0,3 мг/л не, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что является нарушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Протокол об административном правонарушении № 02-35-00007/6.5-3 Ю.Л. от 16.06.2020г. по факту нарушения ст.ст. 11, ч.2 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ; п.п. 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 3.3; 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", установлено, что «28» февраля 2020г. в 12 час. 00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ-СЕРВИС", юридический адрес: 108818, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, ПРОСПЕКТ НОВОВАТУТИНСКИЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, на основании распоряжения от 11.02.2020 г. № 02-35-00007 были выявлены следующие нарушения: В ходе проведения проверки были отобраны пробы питьевой холодной и горячей воды из разводящей сети в квартире жилого дома, обслуживаемого ООО «НВ-Сервис» по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, ул. 3-я Нововатутинская, дом 11, кв.487 для проведения лабораторных исследований. Согласно протоколу лабораторных исследований/испытаний/измерений № 39.1221 от 10.03.2020 и экспертному заключению № 35-00065 от 13.03.2020 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-западном АО г. Москвы установлено, что вода горячая из разводящей сети жилого дома по адресу: г.Москва, пос. Десеновское, ул. 3-я Нововатутинская, дом 11, кв.487 по показателям: мутность (по формазину) 17,7±2,5 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ; железо общее 4,3±1,1 мг/л при норме не более 0,3 мг/л, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что является нарушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Протокол об административном правонарушении № 02-35-00007/6.5-4 Ю.Л. от 16.06.2020г. по факту нарушения ст.ст. 11, ч.2 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ; п.п. 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 3.3; 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", установлено, что «28» февраля 2020г. в 12 час. 30 мин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ-СЕРВИС" юридический адрес: 108818, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, ПРОСПЕКТ НОВОВАТУТИНСКИЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1 на основании распоряжения от 11.02.2020 г. № 02-35-00007 были выявлены следующие нарушения: В ходе проведения проверки были отобраны пробы питьевой холодной и горячей воды из разводящей сети в квартире жилого дома, обслуживаемого ООО «НВ-Сервис» по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Гимнастическая, дом 8, кв. 3 для проведения лабораторных исследований Согласно протоколу лабораторных исследований/испытаний/измерений № 39.1222 от 02.03.2020 и экспертному заключению № 35-00065 от 13.03.2020 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-западном АО г. Москвы установлено, что вода горячая из разводящей сети жилого дома по адресу г.Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Гимнастическая, дом 8, кв.3 по показателям: мутность (по формазину) 4,0±0,8 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ; железо общее 2,3±0,6 мг/л при норме не более 0,3 мг/л, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что является нарушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Протокол об административном правонарушении № 02-35-00007 /6.5-5 Ю.Л. от 16.06.2020г. по факту нарушения ст.ст. 11, ч.2 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ; п.п. 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", установлено, что «28» февраля 2020г. в 12 час. 50 мин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ-СЕРВИС" юридический адрес: 108818, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, ПРОСПЕКТ НОВОВАТУТИНСКИЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1 на основании распоряжения от 11.02.2020 г. № 02-35-00007 были выявлены следующие нарушения: В ходе проведения проверки были отобраны пробы питьевой холодной и горячей воды из разводящей сети в квартире жилого дома, обслуживаемого ООО «НВ-Сервис» по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Кедровая, дом 8, кв.13 для проведения лабораторных исследований. Согласно протоколу лабораторных исследований/испытаний/измерений № 39.1228 от 10.03.2020 и экспертному заключению № 35-00065 от 13.03.2020 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-западном АО г. Москвы установлено, что холодная вода из разводящей сети жилого дома по адресу г.Москва, пос. Десеновское, микрорайон "Южный", ул. Кедровая, дом 8, кв.13 по показателю железа (общее), результат составил 1,6±0,4 мг/л при норме не более 0,3 мг/л, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что является нарушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

что является нарушением: ст. 11, ч.2 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ; п.п. 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 3.3; 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

(указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование, дату и номер нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

и влечет административную ответственность, установленную ст. 6.5 КоАП РФ Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП). Руководствуясь ст.ст. 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2; 2.10; 3.1-3.5; 3.12; 4.1- 4.5; 22.1; 22.2; ч.2 ст.22.3; 23.13; 23.49; 29.7; 29.9; 29.10 КоАП и учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства:

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Общество с Ограниченной Ответственностью "НВ-СЕРВИС" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 6.5 КоАП РФ, и

назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 6.5 КоАП РФ

в размере 30000 рублей

тридцать тысяч рублей
(сумма прописью)

2. Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается либо непосредственно судье, в орган, должностному лицу, которым вынесено постановление по делу, либо же в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным её рассматривать.

... постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лиц осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Настоящее постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается. Настоящее постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу

« 04 » « 07 » 2020 года.
Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Настоящее постановление должно быть приведено в исполнение в течении двух лет со дня его вступления в законную силу, то есть До « 04 » « 07 » 2020 года. Течение указанного срока прерывается в случае, если лицо, привлеченное к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 31.9. КоАП РФ).
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, **не позднее 60 дней** со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Сумма административного штрафа должна быть внесена или перечислена на расчетный счет:

Получатель: УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве)
ИНН 7717528710 КПП 771701001
БИК 044525000 ОКТМО 45349000 КБК 14111601061010003140
р/с 4010181004520010041
л/с 04731787820
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
Статус налогоплательщика 08 УИН 14104770718600030143

Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет на основании решения суда наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ТРОИЦКОМУ И НОВОМОСКОВСКОМУ
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ ГОРОДА МОСКВЫ
(должность лица, вынесшего постановление)



МАРГАРИТА
АНАТОЛЬЕВНА
СЕРГЕЕВА
(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

(в случае не вручения постановления, производится отсрочка с даты его направления по почте, а подтверждающие данный факт документы приобщаются к делу оно направления постановления по почте об этом делается соответствующая запись)
Постановление № 35-00299 от « 23 » июня 2020г. мне объявлено, его копию получил
Законный представитель юридического лица
(защитник/представитель по доверенности)
Мед (подпись) Кадеева ИТ (фамилия и инициалы)